



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84

тел/факс (383) 224-58-38, E-mail: to@cgnso.su ОКПО 76681824 ОГРН 1055406020845

ИНН/КПП 5406305556/540601001

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе

Кирова ул., д.1а, Барабинск, 632334,

тел/факс: 8-383-(61) -25-990, 22-131, E-mail: cgsen_brб@rambler.ru, ОКПО 14399326;

ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/545102001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(проведение инспекции методом оценки)

от «02» декабря 2024 г.

(дата)

№ 30.002940

(номер экспертного заключения)

1. Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Верх-Урюмское", 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9.

2. Наименование объекта, адрес: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Верх-Урюмское", 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9.

3. Наименование образцов (проб), факторов: вода питьевая централизованного водоснабжения.

4. Основание для проведения оценки, цель: Заявка №192 от 02.12.2024.

5. Дата проведения инспекции: 02.12.2024.

6. Место отбора/проведения испытаний: МУП ЖКХ "Верх-Урюмское", Новосибирская область, Здвинский р-н, Верх-Урюм с, Береговая ул, скважина.


7. Предоставленные документы:

– Протокол испытаний (измерений) №№54-00-30/05404-24 от 02.12.2024, выдан испытательным лабораторным центром Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510797).

8. Нормативные документы, в соответствии с которыми давалось заключение:

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

9. При проведении инспекции установлено:

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе		Листов 2 Лист 1
Экспертное заключение № 30.002940 от 02.12.2024	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО

По протоколу испытаний №№54-00-30/05404-24 от 02.12.2024:

Исследования проведены в соответствии с методиками, заявленными в области аккредитации испытательного лабораторного центра. Оборудование имеет действующие свидетельства о поверке, внесено в реестр средств измерений. Условия эксплуатации средств измерений соблюдены.

10. Заключение:

К протоколу испытаний №54-00-30/05404-24 от 02.12.2024:

Представленная проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.13, в связи с превышением исследованного химического вещества: массовая концентрация бора 1,60 мг/л (ПДК – 0,5 мг/л).

Результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Запрещается частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст.19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Врач по общей гигиене



подпись

/ О.В. Бабинцев /

инициалы, фамилия

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе	Листов 2	
	Лист 2	
Экспертное заключение № 30.002940 от 02.12.2024	Эксперт  (подпись)	Бабинцев О.В. ФИО