

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального  
отдела управления Роспотребнадзора  
По НСО Барабинского района

Перекальский И.О

2024г



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ "Верх-Урюмское"

Перемыкин С.А.

**ПРОГРАММА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
качества воды в системе  
централизованного холодного водоснабжения  
МУП ЖКХ "Верх-Урюмское"  
Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района  
Новосибирской области**

№ п/п	Наименование, адрес обследуемого объекта.	Объект исследования или исследуемый материал	Определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Критерии
1	Скважина №14-0312.Глубина 750,58м.Ввод в эксплуатацию 2012г.с.Верх-Урюм.	Вода холодная питьевая.	Микробиологические исследования.	1 раз в квартал	СанПин 1.2.3685-2021 (ОМЧ,ОКБ)
			Санитарно-химические исследования.	1 раз в квартал	СанПин 1.2.3685-2021 (Железо, Окисляемость перманганатная, Хлориды, Минерализация (сухой остаток),Цветность, Марганец, Запах, Мутность, Привкус, Аммиак, Жесткость, Бор)