



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»**  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,  
Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgsen\_brb@rambler.ru

### **Экспертное заключение**

по результатам лабораторных исследований  
№ 30.000338 от 12.03.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
  2. **Дата(ы) изготовления \*:** -
  3. **Изготовитель(и) \*:** -
  4. **Объем(ы) партии \*:** -
  5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №091/2024 от 27.02.2024г
  6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунальное хозяйство "Верх-Урюмское".
  7. **Адрес объекта:** 632960, Новосибирская область, Здвинский район, с. Верх-Урюм, ул. Коммунальная, д. 9 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
  8. **Место (адрес) отбора:** скважина, 632960, Новосибирская область, Здвинский р-н, с.п. Верх-Урюмский сельсовет, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9
  9. **Для экспертизы представлены документы:**
    - акт приема-передачи образцов (проб) №30/091/2024 от 05.03.2024г
    - протокол испытаний № 54-00-30/00635-24 от 12.03.2024 г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
  10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Заключение:** Предоставленный образец, (вода питьевая централизованного водоснабжения), отобранный по адресу: Новосибирская область, Здвинский р-н, с.п. Верх-Урюмский сельсовет, Верх-Урюм с, Коммунальная ул, д. 9, по исследованным микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздел III Нормы качества и безопасности воды, таблица 3.5, 3.1, 3.3, 3.13

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

**Врач по общей гигиене, эксперт:**

**О. В. Бабинцев.**