

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Верх-Урюмского сельсовета Здвинского
района Новосибирской области



И.А.Морозов

2023 г.

ОТЧЕТ

по актуализации схемы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета
Здвинского района Новосибирской области
на период 2024 года

Отчет подготовлен МУП ЖКХ «Верх-
Урюмское» в соответствии с п.22, п.23,
п.24 Постановления правительства РФ
от 22.02.2012г. № 154

с. Верх-Урюм

2023 г.

Содержание:

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период 2024 год	3
2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период на 2024 год.....	3
3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период на 2024 год.....	3
4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства. 3	
5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии.	4
6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с истощением установленного и продленного ресурсов на период 2024 г.	4
7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива. 4	
8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.	4
9. Литература.....	4
10. Приложение № 1.	5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период до 2024 года.

«Схема теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» утверждена Постановлением администрации Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 30.04.2015 года № 30-па «Об утверждении схемы теплоснабжения с.Верх-Урюм муниципального образования Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области».

Основополагающими документами для проведения актуализации схемы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области является Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154, Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Актуализация схемы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на период 2024 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в утвержденную «Схему теплоснабжения Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области», кроме замены дымососа.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на период 2024 года

Технические данные			
Марка котла	Производительность котла, Гкал/ч	Срок эксплуатации, лет	Фактическая тепловая нагрузка котла, Гкал/ч (т/ч)
1	5	6	7
КВр-1,1(К) с ручной загрузкой	1,1	2009	0,7
КВр - 1,2к с ручной загрузкой	1,2	2004	0,8
КВр-0,93к с ручной загрузкой (в резерве)	0,8	2017	
КВр-1,0 с ручной загрузкой (в резерве)	0,86	2013	
Итого:	2,3		1,5

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии на период до 2024 года

Изменений не предусматривается.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

5. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии

Замена дымососа ДН-6,3.

6. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на период 2024 г

Изменений не предусматривается.

7. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

8. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

На замену дымососа требуются финансовые вложения на сумму 48339,86 рублей.

9. Литература

- а) Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 29.07.2017г., 10.08.2017г.)
- б) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (п.22 Постановления)
- в) ГОСТ 31168-2003 Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

10. Приложение № 1

Баланс тепловой энергии на котельных на 2024 г.
(в соответствии с ГОСТ 31168-2003)

Наименование источника тепловой энергии	Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал	Нормативные технологические потери в тепловых сетях, Гкал	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Выработка тепловой энергии, Гкал
1	2	3	4	5	6
Котельная № 1	1862	258	2120	38	2158